



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC

11 – 200 Bartoszyce, Dąbrowa 56A

Tel/fax 089 764 20 02

www.zdpdabrowa.pl

http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_bartoszycki

e-mail: zdpdabrowa@wp.pl

NIP 743-16-46-963 REGON 510750580

ZDP-DT.343.1.3.2016

Dąbrowa, dnia 8 lipca 2016r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda – Sątopy Samulewo o długości 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy ogłoszonego w BZP Nr: 116713 - 2016 z dnia 04.07.2016

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w dniach 07.07.2016r. i 08.07.2016r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na nawierzchni jezdni, poszerzenia oraz zjazdów oraz na wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mieszankę kruszyw łamanych o przekruszeniu C50/10?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na nawierzchni jezdni, poszerzenia oraz zjazdów oraz na wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mieszankę kruszyw łamanych o przekruszeniu C_{50/10}. Zgodnie z dokumentacją należy użyć mieszanki kruszyw o przekruszeniu C_{90/3}.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza oznakowania poziomego cienkowarstwowego. Zgodnie z dokumentacją należy wykonać oznakowanie poziome grubowarstwowe.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11 S?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż można zastosować mieszankę mineralno – asfaltową AC 11 S. Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg. WT-1 i WT-2 w przypadku kategorii ruchu KR 3 która jest założona w dokumentacji technicznej zgodnie z tablicą nr 1 *Stosowane mieszanki* można stosować mieszanki AC 8 S i AC 11 S. Minimalne wymaganie określone w projekcie w tym zakresie to zastosowanie mieszanki AC 8 S.