ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC
11 – 200 Bartoszyce, Dąbrowa 56A
Tel/fax 089 764 20 02
www.zdpdabrowa.pl
http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_bartoszycki
e-mail: zdpdabrowa@wp.pl
NIP 743-16-46-963 REGON 510750580

ZDP-DT.343.1.5.2016 Dąbrowa, dnia 12 października 2016r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej nr 1559N do msc. Krawczyki i nr 1396N na odcinku Sępopol – Romankowo" ogłoszonego w BZP Nr: 316869 - 2016 dnia 2016-10-03r.

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w dniu 10.10.2016r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Proszę o sprecyzowanie ilości oraz długości poszczególnych zjazdów

Odpowiedź:

Z uwagi na fakt, iż wykonywane w ramach inwestycji zjazdy przebudowywane są tylko do granicy pasa drogowego ich długość jest różna. W związku z czym Wykonawca musi dokonać oceny długości zjazdów we własnym zakresie mając do dyspozycji plan zagospodarowania terenu. W przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ Zamawiający wskazał ogólną powierzchnię zjazdów i jego zdaniem ten obmiar jest wystarczający.

Pytanie nr 2

Proszę o załączenie specyfikacji technicznej na rury osłonowe dwudzielne AROT

Odpowiedź:

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań technicznych dotyczących rur osłonowych w związku z czym dobór rodzaju oraz sposób ich wykonania należy oprzeć na uzgodnieniach oraz warunkach producenta tych rur.
Zamawiający zamieszcza wszystkie uzgodnienia dotyczące niniejszej inwestycji.
W przypadku braku w uzgodnieniu konkretnego modelu rury Wykonawca zobligowany jest przyjąć rurę powszechnie stosowaną na danej sieci.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
inż. Karol Łomecki