

BUDYNEK A

BUDYNEK B

LEGENDA:

EW1 Oprawa kierunkowa jednostronna w technologii LED, źródło światła - trójpolewe diody LED, obudowa wykonana z poliwęglanu, piktogram nadrukowywany, pobór prądu przy pracy baterijnej nie większy jak 11mA, zakres temperaturowy pracy nie mniejszy jak -20°C do +40°C, widoczność znaku 30m

●
AW1

Oprawa w technologii LED, IP41, rozsył asymetryczny, strumień świetlny oprawy nie mniejszy jak 250lm, pobór prądu przy pracy bateryjnej nie większy jak 20mA, zakres temperatury pracy nie mniejszy jak -20°C do +40°C, montaż podtynkowy, źródło światła HighPower LEDs 1x2W

AW2  Oprawa w technologii LED, IP41, rozsy symetryczny, strumień świetlny oprawy nie mniejszy jak 250lm, pobór prądu przy pracy baterijnym nie większy jak 20mA, zakres temperaturowy pracy nie mniejszy jak -20°C do +40°C, montaż podtynkowy, źródło światła HighPower LEDs 1x2W

[HW25] HYDRANT WEWNĘTRZNY Ø25
Z WĘŻEM PÓLSZTYWNYM

ISTNIEJĄCE ŚCIANY DO WYBURZENIA

PROJEKTOWANE ŚCIANY I ZAMUROWANIA

Rys. Nr	5	06-2017
Plan instalacji oświetlenia ewakuacyjnego III PIĘTRO skala 1:100		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
PROJEKT ZAPewnIENIA OCHRONY PRZECIwPOŻAROWEJ W DOMU POMOCY SpoŁeczNEJ W BARTOSZCZAK Inwestor: Dom Pomocy Społecznej w Bartoszczak ul. Boh. Monte Cassino 4, 11-200 Bartoszcze		
BIURO INŻYNIERSKIE ANNA GONTARZ – BĄGIŃSKA 80-299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13		
projektował:	opracował:	
mgr inż. Bartomiej Zosiuk POM/0149/P00E/06	Mariusz Teclaw	