

BUDYNEK A

BUDYNEK B



LEGENDA:

EW1
Oprawa kierunkowa jednostronna w technologii LED, źródło światła - trójpołowe diody LED, obudowa wykonana z poliwęglanu, piketogram nadrukowywany, pobór prądu przy pracy bateryjnej nie większy jak 11mA, zakres temperaturowy pracy nie mniejszy jak -20°C do +40°C, widoczność znaku 30m

AW1
Oprawa w technologii LED, IP41, rozsył asymetryczny, strumień świetlny światły oprawy nie mniejszy jak 250lm, pobór prądu przy pracy bateryjnej nie większy jak 20mA, zakres temperatury pracy nie mniejszy jak -20°C do +40°C, montaż podtynkowy, źródło światła HighPower LEDs 1x2W

AW2
Oprawa w technologii LED, IP41, rozsył symetryczny, strumień świetlny oprawy nie mniejszy jak 250lm, pobór prądu przy pracy bateryjnej nie większy jak 20mA, zakres temperatury pracy nie mniejszy jak -20°C do +40°C, montaż podtynkowy, źródło światła HighPower LEDs 1x2W

EW2
HYDRANT WEWNĘTRZNY Ø25
Z WĘZŁEM POŁSZTYWNYM

EW3
ISTNIEJĄCE ŚCIANY DO WYBURZENIA

EW4
ISTNIEJĄCE ŚCIANY BEZ ZMIAN

EW5
PROJEKTOWANE ŚCIANY I ZAMUROWANIA

projekt zewnętrzny
H pom. = 3,80 m

Rys. Nr	2	06-2017
Plan instalacji oświetlenia ewakuacyjnego PARTER		
skala 1:100		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
PROJEKT ZAPENNIENIA OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BARTOSZCZACH Inwestor: Dom Pomocy Społecznej w Bartoszczach ul. Boł. Monte Cassino 4, 11-200 Bartoszcze		
BIURO INŻYNIERSKIE ANNA GONTARZ-BAGIŃSKA		
80-299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13		
projektował:	opracował:	
mgr inż. Bartłomiej Zosiuk POM/0146/P00E/06	Mariusz Tectaw	