

BUDYNEK A

BUDYNEK B



LEGENDA:

EW1  
Oprawa kierunkowa jednostronna w technologii LED, źródło światła - trójpołowe diody LED, obudowa wykonana z poliwęglanu, piketogram nadrukowywany, pobór prądu przy pracy białej nie większy niż 11mA, zakres temperatury pracy nie większy niż -20°C do +40°C, widoczność znaku 30m

AW1  
Oprawa w technologii LED, IP41, rozsył asymetryczny, strumień świetlny światła nie większy niż 250lm, pobór prądu przy pracy białej nie większy niż 20mA, zakres temperatury pracy nie większy niż -20°C do +40°C, montaż podtynkowy, źródło światła HighPower LEDs 1x2W

AW2  
Oprawa w technologii LED, IP41, rozsył symetryczny, strumień świetlny światła nie większy niż 250lm, pobór prądu przy pracy białej nie większy niż 20mA, zakres temperatury pracy nie większy niż -20°C do +40°C, montaż podtynkowy, źródło światła HighPower LEDs 1x2W

HYDRANT WEWNĘTRZNY Ø25  
Z WĘŻEM POLSZTYWNYM

ISTNIEJĄCE ŚCIANY DO WYBURZENIA

ISTNIEJĄCE ŚCIANY BEZ ZMIAN

PROJEKTOWANE ŚCIANY I ZAMUROWANIA

|         |   |         |
|---------|---|---------|
| Rys. Nr | 4 | 06-2017 |
|---------|---|---------|

Plan instalacji oświetlenia  
ewakuacyjnego  
II PIĘTRO

skala 1:100

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT ZAPENIENIA OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ  
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BARTOZCACH  
Inwestor: Dom Pomocy Społecznej w Bartoszach  
ul. Boh. Monte Cassino 4, 11-200 Bartoszyce

|                                                                                       |              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| BIURO INŻYNIERSKIE<br>ANNA GONTARZ-BAGIŃSKA<br>80-299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13 | projektował: | opracował: |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|

mgr inż.  
Bartłomiej Zosiuk  
POM/0149/P00E/06

Mariusz Teclaw