



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC
11 – 200 Bartoszyce, Dąbrowa 56A**

Tel/fax 089 764 20 02

www.zdpdabrowa.pl

<https://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/>

e-mail: przetargi@zdpdabrowa.pl, sekretariat@zdpdabrowa.pl

NIP 743-16-46-963 REGON 510750580

.....
ZDP-DT.3430.4.2020 Dąbrowa, dnia 11 września 2020r.

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: ***postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny - Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej ogłoszonego w BZP pod nr 577175-N-2020 dnia 2020-08-24r.***

Zamawiający, Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce, informuje że wpłynęły zapytania Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

PYTANIE 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujednolicenie zapisów dokumentacji dotyczących całkowitej objętości humusu do usunięcia. Zgodnie z projektem budowlanym do usunięcia jest ok. 5 765,00 m³, natomiast wg przedmiaru robót 4 200,00 m³.

ODPOWIEDŹ

Objętość humusu określona w pkt. 1.5.2 Projektu wykonawczego to wartość przybliżona na co wskazuje skrót „ok.” Przedmiar robót wykonywany jest na podstawie Projektu wykonawczego i doprecyzowuje, oraz wskazuje wartość wyliczoną na podstawie działań arytmetycznych. Jest to wartość dokładna.

Całość tych robót, co potwierdza suma pozycji 35 i 36 przedmiaru robót zawiera się i jest wynikiem obliczonego wykonania wykopu w tabeli mas ziemnych, która wynosi 12 297,74 m³.

Wskazuje to że ilość robót ziemnych (wykopu) w których zawiera się zdjęcie humusu wynosi 12 297,74 m³, co jest zgodne z pkt. 1.5.2 Projektu wykonawczego. Ewentualna rozbieżność pomiędzy ilością objętości humusu pomiędzy Projektem wykonawczym a Przedmiarem robót nie wpływa na ilość robót ziemnych (wykopu) w którym to zdjęcie humusu się zawiera.

PYTANIE 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o weryfikację jednostek przedmiarowych zjazdów do wykonania w ramach w/w zadania przetargowego. Zgodnie z załączonym przedmiarem robót do wykonania jest 1000,00 m² zjazdów, natomiast liczba jednostek przedmiarowych do wykonania na podstawie projektu zagospodarowania terenu wynosi 1 346,53 m².

ODPOWIEDŹ

Zamawiający po dokonaniu weryfikacji informuje, że w Projekcie budowlanym w pkt. 1.5.13 oraz w Projekcie wykonawczym w pkt. 5.1.13 powierzchnia zjazdów wynosi 999 m². Wartość w przedmiarze robót wynosząca 1000 m² jest właściwa.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Oferty należy złożyć do dnia 14.09.2020r. do godziny 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.09.2020r. o godz. 9:15.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Karol Łomecki