



STAROSTWO POWIATOWE
ul. Grota-Roweckiego 1
11-200 BARTOSZYCE

tel: +48 89 762 17 20, fax: +48 89 762 53 10, e-mail: starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl BIP: <https://bipsbartoszyce.warmia-mazury.pl>

PiS.272.1.2022

Bartoszyce, dn. 03.11.2022r.

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą

Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz budynku zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy LO im. S. Żeromskiego w Bartoszycach.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00397872/01 dnia 18.10.2022r.

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm. zwanej dalej "p.z.p.", zamawiający wyjaśnia jak następuje:

Pytanie 1

W związku z przygotowaniami do ww. przetargu:

1. Prosimy o określenie właściwej długości odcinka piłkochwytu. Z przedstawionego projektu budowlanego wynika, że ma być on tylko za bramkami do piłki ręcznej tj. 44 mb, natomiast w „Załączniku nr 3.2. – przedmiar” jako komplet podane jest 143,44 mb.
2. Prosimy o wskazanie miejsca wbudowania ogrodzenia zewnętrznego strefy sportowej, wymienionego w dziale 6. „Załącznika nr 3.2. – przedmiar” oraz określenie jego parametrów technicznych. Brak takiej informacji w Projekcie Budowlanym oraz Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Odpowiedź:

Ad.1 .

W odpowiedzi na pierwsze zapytanie stwierdza się oczywistą omyłkę pisarską.

W załączniku nr 3.2 – przedmiar w pozycji nr 18 opisano: Dostawa i montaż piłkochwyków o przesłach, długościach i wysokości zgodnych z projektem, wraz z wykonaniem fundamentów pod słupkami - piłkochwyty wys.6m i 143,44mb: - słupki stalowe ocynkowane powlekane wysokości 6m, profil 80x80mm - siatka na pełną wysokość - siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymałości śr. 3mm, krawędź oczka 4,5cm - tuleje stalowe do montażu słupa - głębokość 70cm – elementy mocujące siatkę i linki do słupków ocynkowane – linki naciągowe stalowe ocynkowane - po bokach zastrzały stabilizujące słupy zewnętrzne z profili kwadratowych 50x50mm stalowych ocynkowanych - rygle 50x50mm stalowe ocynkowane;

winno być:

Dostawa i montaż piłkochwyków o przesłach, długościach i wysokości zgodnych z projektem, wraz z wykonaniem fundamentów pod słupkami - piłkochwyty wys. 6m i 45,36 mb: - zgodnie z projektem;

Ad.2.

W załączniku nr 3.2 – przedmiar w pozycji nr 26 opisano: Ogrodzenia zewnętrzne płyty boiska z siatki w ramach stalowych 1,80 m na słupkach z rur;

Powyższe ogrodzenie należy wykonać dookoła przedmiotowej działki nr 123/143 jako ogrodzenie zewnętrzne strefy sportowej.

Parametry ogrodzenia strefy sportowej:

Siatka:

- Siatka powlekana PCV – wysokość 1,80 m
- Wykonana z drutu ocynkowanego grubości 2,0 mm + PCV = 3,2 mm
- Rozmiar oczka 60 mm x 60 mm
- Słupki – 260 cm
- Kolor antracyt

Słupki:

- Średnica 42 mm
- Wysokość 260 cm
- Ocynkowane i malowane proszkowo
- Kolor antracyt
- Wykonane z rury stalowej o średnicy 42 mm
- Słupki zakończone plastikową czapeczką odporną na czynniki atmosferyczne

Ponadto stwierdzono oczywistą omyłkę pisarską w punktach 28, 29 i 30 przedmiaru.

- W załączniku nr 3.2 – przedmiar w pozycji nr 28 opisano: Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska wielofunkcyjnego systemowe panelowe SPORT firmy BFS - bezcokołowe wg opisu w projekcie – **134,84 m**;

winno być:

W załączniku nr 3.2 – przedmiar w pozycji nr 28 opisano: Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska wielofunkcyjnego systemowe panelowe SPORT firmy BFS - bezcokołowe wg opisu w projekcie – **107,00 m**;

- W załączniku nr 3.2 – przedmiar w pozycji nr 29 opisano: Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - brama stalowa 2,40*2,45 – **1 szt.**;

winno być:

W załączniku nr 3.2 – przedmiar w pozycji nr 29 opisano: Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - brama stalowa 2,40*2,45 – **0 szt.**;

- W załączniku nr 3.2 – przedmiar w pozycji nr 30 opisano: Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa 1,20*2,00 w/g projektu – **1 szt.**;

winno być:

W załączniku nr 3.2 – przedmiar w pozycji nr 30 opisano: Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa 1,20*2,00 w/g projektu – **2 szt.**;

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj: <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania> , treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania.

Z poważaniem,

STAROSTA
J. Zbigniew Nadolny