



STAROSTWO POWIATOWE
ul. Grota-Roweckiego 1
11-200 BARTOSZYCE

tel: +48 89 762 17 20, fax: +48 89 762 53 10, e-mail: starostwo-bartoszyce@pro.onet.pl BIP: <https://bipsbartoszyce.warmia.mazury.pl>

PIŚ.272.1.2022

Bartoszyce, dn. 02.11.2022r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą

Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz budynku zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy LO im. S. Żeromskiego w Bartoszczach.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00397872/01 dnia 18.10.2022r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm. zwanej dalej "p.z.p.", zamawiający wyjaśnia jak następuje:

Pytanie 1

Podana przez Zamawiającego grubość warstwy natrysku o gr. min. 3 mm - jest praktycznie niemożliwa do uzyskania. Natrysk wykonywany jest z granulatu 0,5 - 1,5mm. Tym samym we wszystkich systemach poliuretanowych i badanych próbach natrysk podawany jest w przedziale 2 do 3mm. Prosimy o zmianę tego wymogu do parametrów zgodnych z kartami technicznymi producentów nawierzchni. Nikt z producentów nie ma badań na taką nawierzchnię. Podane przez Zamawiającego parametry nawierzchni są nienormatywne, prosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej zgodnej z obowiązującą normą PN EN 14877:2014.

Odpowiedź:

Dopuszcza się wykonanie warstwy użytkowej o grubości 2-3 mm zgodnie z obowiązującą normą PN EN 14877:2014, przy czym nadal zezwala się na wykonanie warstwy użytkowej o grubości min. 3 mm, zgodnie z poniższym opisem warstwy użytkowej.

- Warstwa użytkowa o gr. min. 2 mm - układana maszynowo metodą wysokociśnieniowego natrysku dwuskładnikowego systemu poliuretanowego uzupełnionego granulatem EPDM fr. 0,8 - 1,5 mm w kolorze ceglastym.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj: <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania> , treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania.

Z poważaniem,

STAROSTA
J. Zbigniew Nadolny