



OR.272.1.2026

Bartoszyce, dnia 24.07.2026 r.

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy pzp na zadanie pod nazwą:

Zakup i dostawa mobilnych agregatów prądotwórczych na przyczepie o mocy co najmniej 60kW (4 szt.)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2026/BZP 00356461/01 z dnia 22 lipca 2026r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026r. poz. 793), zwanej dalej „p.z.p.” Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Zapytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga spełnienia normy emisji spalin STAGE V?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga spełnienia normy emisji spalin STAGE V. Z uwagi na powyższe w SWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

W rozdziale **V. Opis przedmiotu zamówienia:**

w pkt. 2.1. Wymagania dotyczące agregatu prądotwórczego, w tabeli **dodano** wiersz nr 10:

Parametr / Wymaganie	Wartość minimalna / Opis
Norma emisji spalin	Zgodna z STAGE V

w pkt. 6 Wymagana dokumentacja w podpunkcie 5 **dodano** zapis: oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/1628.



POWIAT BARTOSZYCKI
ul. Lipowa 1, 11-200 Bartoszyce
tel. 89 762-17-20
www.powiatbartoszyce.pl

Treść zmian została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania wraz ze zaktualizowaną wersją SWZ oraz zaktualizowanym OPZ i załącznikiem nr 2.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8bdc2d1-5dfc-4f43-a421-e26483c57358>

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania.

Z poważaniem,

WICESTAROSTA

dr Paweł Wójcik